

S.C. SOHIPI SRL

STR. STEFAN CEL MARE 584, 507075 GHIMBAV

CUI 24865565

J08/3190/2008

RAIFFEISEN BANK GHIMBAV RO97 RZBR 0000 0600 1127 1017

Catre

Electroconstructia Botosani

Ati solicitat clarificari astfel:

Întrebarea nr. 1. Vă rugăm să ne confirmați dacă Punctul de conexiune va avea inclus "Analizorul de energie electrică", solicitare obligatorie în ATR a Companiei Electrica Transilvania Sud.

Întrebarea nr. 2. Vă rugăm să ne confirmați dacă Punctul de conexiune va fi prevăzut cu partea de integrare în SCADA, inclusiv partea de monitorizare și transmitere a datelor în Sistemul energetic, solicitare obligatorie în ATR.

Întrebarea nr. 3. Vă rugăm să ne confirmați dacă Punctul de conexiune va fi prevăzut cu întregul sistem de protecții, inclusiv sistemul de protecție cu derivata frecvenței, solicitare obligatorie în ATR.

La solicitarea dv, va raspundem ca toate cele trei elemente mentionate vor fi incluse in utilajul "Punct de conexiune 20 kv", fisa tehnica RE 4, iar costurile cu acestea vor fi prinse in Formularul F4 ca atare.

Cu respect,

Florin Marcu

Project Manager

Ghimbav, 31.07.2014

